

質問回答書

件名 公立大学法人前橋工科大学で使用する電気

公告日 令和2年12月22日

下記のとおり、回答します。

No	質 問	回 答
●入札書等に関する質問		
1	入札書に記載する日付を教えてください。	入札期間中の日付（郵送日等）をご記載ください。
2	入札金額内訳書は、基本料金と電力量料金の欄で構成されていますが、この他に別途割引料金を適用して、電気料金を請求したいと考えております。入札金額内訳書に割引額の欄を別途追加して提出してもよろしいでしょうか。	入札内訳書への割引料金欄の追加は不可とします。割引額相当分については、基本料金単価、従量料金単価へ反映をしてください。 なお基本料金単価、従量料金単価に割引額相当分が反映されている場合でも、契約は入札内訳書記載の基本料金単価、従量料金単価（小数点第2位まで）で行います。 契約書への割引に関する条項の追加については、双方協議の上で可能とします。
3	入札説明書および入札仕様書等に変更や修正が生じた場合は、電話等にて連絡をいただけますでしょうか。	変更や修正があった場合は、大学HPにて周知するとともに、担当者届記載の連絡先に連絡します。
4	開札結果は開札日にご担当者様より、電話、メール等でご連絡をいただけないでしょうか。その場合、全ての応札者名、応札価格等を教えてくださいいただくことは可能でしょうか。	応札者に対して、開札日にメールで全ての応札者名と応札価格、落札金額等の開札結果をメールでお送りします。
5	次回入札公告時にお客さま側の業務負担軽減を目的に、他事業者を含んだ今回の質問回答内容を参考資料として配布していただけないでしょうか。	複数業者から質問があったため、今回の質問回答内容をHPに記載いたします。
●契約電力に関する質問		
6	現在の契約電力の契約電力を教えてください。また契約期間中に契約電力の変更予定はありますか。	現在の契約電力は、950キロワットです。契約電力の変更は予定しておりません。
7	契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備及び引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定がありますか。	契約期間中の施設増設等の大型工事は予定しておりません。
8	契約電力を変更（増加・減少）する場合、一般送配電事業者（東京電力パワーグリッド株式会社）への接続供給サービス申込みのため、申込契約電力の算出根拠が必要となります。算出根拠資料の提出をお願いいたします。	承知いたしました。
●契約に関する質問		
9	落札した場合、契約書や覚書について協議することは可能でしょうか。また、契約書にない細事項に関しては、電気需給約款に依拠する形で締結することは可能でしょうか。	可能です。入札公告及び入札説明書、仕様書に記載事項以外の内容については、双方協議の上決定いたします。
10	一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議は可能でしょうか。	契約締結後、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不相当となった場合は、双方協議の上契約単価を変更することができます。ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める標準供給条件の変更の場合には、標準供給条件の規定する単価の増減率を超えないこととします。
11	支払期日について落札後協議に応じていただけますか。例：「請求書を受領した日から30日以内」等	支払いは、請求に基づき、原則翌月末までに支払うものとします。ただし、契約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不相当と認められるときは、双方協議の上、別に支払期間を約定することは可能です。
12	契約協議は電話、メール等での対応でよろしいでしょうか。	問題ありません。
13	契約書の提出及び契約締結の期限は、土、日、祝日を除く日数でしょうか。期限については協議可能でしょうか。	土、日、祝日を含めて期間となります。期限については、特別な理由がある場合は協議可能です。

●支払い・請求等に関する質問		
14	請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか。検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただきます。その旨ご了承頂けますか。	請求書がWEBページからのダウンロードとなっても問題ありません。 検針結果については、毎月の使用量、最大需要電力及び請求金額が確認できれば問題ありません。
15	請求内訳について、形式はCSV形式必須でしょうか。	必須ではありません。
●その他の質問		
16	業務効率化の観点から、電子入札の導入が増加しております。今後、導入する予定はありますか。	電子入札の導入は考えておりません。

※ 質問内容については、主旨がわかりやすくなるよう一部表現を修正しています。

※ 確認内容が同一と考えられる質問については1つにまとめています。